

# Hochlastzeitfenster 2021 für das Stromnetz Flughafen Hannover

Flughafen Hannover-  
Langenhagen GmbH

Petzelstraße 84

30855 Langenhagen /  
Germany

Tel +49 (0)511 977-0

Fax +49 (0)511 977-1898

[www.hannover-airport.de](http://www.hannover-airport.de)

**Vorsitzender des Aufsichtsrats /  
Chairman of the supervisory board**

Bürgermeister  
Klaus Dieter Scholz

Geschäftsführer /  
Chief Executive Officer  
Dr. Raoul Hille

Registergericht / Register court  
Amtsgericht Hannover, HRB 4704

Steuernummer / Tax number  
27/200/03802

USt.-ID-Nr. / VAT Reg. No.  
DE 115 824 970

Sparkasse Hannover  
BIC: SPKHDE2HXXX  
IBAN: DE19 2505 0180 0044 000123

Norddeutsche Landesbank Hannover  
BIC: NOLADE2HXXX  
IBAN: DE77 2505 0000 0101 0275 06

Commerzbank AG  
BIC: COBADEFFXXX  
IBAN: DE94 2504 0066 0149 8997 00

Postbank AG  
BIC: PBNKDEFFXXX  
IBAN: DE56 2501 0030 0004 9713 09

# 1 Individuelle Netzentgelten nach § 19 Abs. 2 S. 1 StromNEV

Netzkunden mit atypischen Verbrauchsverhalten können nach § 19 Abs. 2 Satz 1 der Stromnetzentgeltverordnung ein Sonderentgelt für die Netznutzung beantragen.

# 2 Hochlast-Zeitfenster gemäß Leitfaden BNetzA für 2021

Referenzzeitraum: September 2019 bis August 2020

Auf Basis des Referenzzeitraums ergeben sich nach dem Beschluss BK4-13-739 der Bundesnetzagentur zur Genehmigung individueller Netzentgeltvereinbarungen folgende Hochlastzeitfenster:

	Frühling	Sommer	Herbst	Winter
Netzebene der Entnahmestelle	Uhrzeit von - bis			
Mittelspannung	-	08:30 - 09:15	09:45 - 11:00 11:30	07:45
Umspannung MS/NS	-	08:30 - 09:15	09:45 - 10:30	07:45 - 08:00
Niederspannung	-	12:00 - 12:30	-	11:45 - 12:45 17:45 - 18:30

Samstage, Sonntage und in Niedersachsen geltende gesetzliche Feiertage sowie Brückentage und der Zeitraum zwischen Weihnachten und Neujahr gelten ganztägig nicht als Hochlastzeit. Zur Inanspruchnahme des Sonderentgelts müssen weiterführende Bedingungen erfüllt sein. Die Vereinbarung eines individuellen Netzentgelts bedarf der Anzeige bei der Bundesnetzagentur. Dabei sind die Vorgaben der BK4-13-739 der Bundesnetzagentur zu beachten.